

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	37,43	35,71	1,72	0,00			1	1	1	1			1				4	11,45	11,40
	01:00	34,48	32,25	2,23	0,00			1	1	1	1			1				4	10,06	10,05
	02:00	32,11	29,84	2,26	0,00			1	1	1	1							1	11,00	11,01
	03:00	30,48	28,10	2,38	0,00			1	1	1	1								9,91	9,87
	04:00	29,66	27,04	2,62	0,00			1	1	1	1								9,04	9,05
	05:00	29,54	26,56	2,99	0,00			1	1	1	1								8,96	8,95
	06:00	29,66	25,86	3,80	0,00			1	1	1	1								9,17	9,04
	07:00	33,31	29,52	3,79	0,00			1	1	1	1							2	11,97	11,97
	08:00	37,32	32,56	4,75	0,00			1	1	1	1							4	13,71	13,71
	09:00	40,74	35,56	5,18	0,00			1	1	1	1						2	4	13,73	13,73
	10:00	41,08	34,88	6,20	0,00			1	1	1	1						3	4	13,73	13,73
	11:00	43,39	36,13	7,26	0,00			1	1	1	1	1			1		4	4	13,73	13,73
	12:00	45,96	38,66	7,30	0,00			1	1	1	1	1			1		4	4	13,73	13,73
	13:00	49,79	43,74	6,05	0,00			1	1	1	1	1			1		4	4	13,73	13,73
	14:00	49,85	46,09	3,76	0,00			1	1	1	1	1			1		1	4	13,73	13,73
	15:00	49,71	47,07	2,64	0,00			1	1	1	1	1	1		1		1	4	13,73	13,73
	16:00	49,64	47,70	1,94	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,73	13,73
	17:00	50,23	48,08	2,15	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,73	13,73
	18:00	51,16	47,04	4,12	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,73	13,73
	19:00	50,63	40,85	9,78	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,73	13,73
	20:00	49,83	39,96	9,87	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,73	13,73
	21:00	49,89	41,19	8,70	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,73	13,73
	22:00	47,19	41,23	5,96	0,00			1	1	1	1	1	1					4	13,73	13,73
	23:00	44,13	36,85	7,27	0,00			1	1	1	1	1	1					2	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Το διάστημα 06:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίας στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης