

ΗΣ ΛΕΙΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	40,42	33,31	7,11	0,00			1		1	1	1		1				4	13,73	13,73
	01:00	37,83	31,14	6,70	0,00			1		1	1	1						4	13,73	13,73
	02:00	35,58	30,27	5,32	0,00			1		1	1	1						3	13,48	13,47
	03:00	34,17	30,30	3,87	0,00			1		1	1	1						3	12,45	12,44
	04:00	32,81	29,13	3,68	0,00			1		1	1	1						2	11,66	11,65
	05:00	32,39	26,24	6,16	0,00			1		1	1	1							11,85	11,85
	06:00	31,78	24,00	7,77	0,00			1		1	1	1							11,27	11,25
	07:00	33,84	24,25	9,58	0,00			1		1	1	1							13,08	13,07
	08:00	36,78	27,68	9,10	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	09:00	39,87	31,53	8,34	0,00			1	1	1	1	1				1			13,73	13,73
	10:00	41,88	35,90	5,98	0,00			1	1	1	1	1						1	13,73	13,73
	11:00	44,11	37,21	6,89	0,00			1	1	1	1	1						3	13,73	13,73
	12:00	46,46	39,47	6,99	0,00			1	1	1	1	1						3	13,73	13,73
	13:00	49,17	40,81	8,36	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	14:00	49,73	41,31	8,42	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	15:00	50,04	42,50	7,53	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	16:00	50,59	44,52	6,07	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	17:00	51,49	46,98	4,51	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,73	13,73
	18:00	52,19	48,76	3,43	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,73	13,73
	19:00	51,56	47,80	3,76	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	20:00	50,26	45,42	4,84	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	21:00	49,55	45,03	4,52	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	22:00	47,24	42,05	5,19	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	23:00	44,55	39,27	5,28	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης