

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	38,02	33,32	4,70	0,00			1	1	1	1	1							12,09	12,05
	01:00	35,38	30,48	4,91	0,00			1	1	1	1	1							9,57	9,57
	02:00	33,43	27,68	5,75	0,00			1		1	1	1							12,94	12,94
	03:00	32,16	25,56	6,60	0,00			1		1	1	1							11,73	11,67
	04:00	31,11	23,96	7,15	0,00			1		1	1	1							10,60	10,61
	05:00	31,04	23,42	7,62	0,00			1		1	1	1							10,55	10,54
	06:00	30,97	24,78	6,19	0,00			1		1	1	1							10,48	10,37
	07:00	33,92	25,02	8,91	0,00			1		1	1	1							13,06	13,07
	08:00	38,02	27,44	10,58	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	09:00	41,54	31,05	10,50	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	10:00	43,36	33,55	9,81	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	11:00	45,43	35,54	9,89	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	12:00	47,65	37,67	9,97	0,00			1	1	1	1	1						1	13,73	13,73
	13:00	50,27	39,97	10,30	0,00			1	1	1	1	1						2	13,73	13,73
	14:00	50,94	40,11	10,83	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	15:00	51,46	40,73	10,73	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	16:00	51,37	40,71	10,67	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	17:00	51,74	41,19	10,56	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	18:00	52,14	41,02	11,12	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	19:00	50,78	39,82	10,97	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	20:00	50,31	39,92	10,40	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	21:00	49,58	40,26	9,32	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	22:00	46,74	39,37	7,37	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	23:00	43,48	37,78	5,71	0,00			1	1	1	1	1						3	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης