

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	40,54	32,45	8,09	0,00			1	1	1	1							4	13,73	13,73
	01:00	37,50	29,82	7,68	0,00			1	1	1	1							2	13,73	13,73
	02:00	35,17	27,66	7,51	0,00			1	1	1	1							1	13,69	13,68
	03:00	33,40	25,79	7,61	0,00			1	1	1	1								12,84	12,84
	04:00	32,37	25,05	7,32	0,00			1	1	1	1								11,91	11,89
	05:00	31,98	23,76	8,22	0,00			1	1	1	1								11,56	11,52
	06:00	32,12	23,24	8,88	0,00			1	1	1	1								11,60	11,59
	07:00	34,99	26,07	8,92	0,00			1	1	1	1								13,50	13,51
	08:00	38,67	29,06	9,61	0,00			1	1	1	1								13,73	13,73
	09:00	41,69	31,66	10,03	0,00			1	1	1	1			1				3	13,73	13,73
	10:00	43,73	33,88	9,85	0,00			1	1		1			1				4	13,73	13,73
	11:00	45,79	35,55	10,24	0,00			1	1		1			1		1		4	13,73	13,73
	12:00	48,32	36,85	11,47	0,00			1	1	1	1			1		1		4	13,73	13,73
	13:00	51,35	39,84	11,52	0,00			1	1	1	1			1				4	13,73	13,73
	14:00	52,49	41,51	10,98	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	15:00	51,97	40,62	11,35	0,00			1		1	1			1	1			4	13,73	13,73
	16:00	51,58	39,29	12,28	0,00			1		1	1			1	1			4	13,73	13,73
	17:00	51,69	39,37	12,31	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	18:00	52,51	40,00	12,51	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	19:00	51,53	38,99	12,53	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	20:00	50,46	38,88	11,58	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	21:00	48,43	40,01	8,42	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	22:00	44,62	38,92	5,69	0,00			1	1	1	1			1	1			4	13,73	13,73
	23:00	41,67	33,50	8,17	0,00			1	1	1	1							4	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης