

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	38,61	29,83	8,78	0,00			1	1	1	1							3	13,73	13,73
	01:00	35,83	26,38	9,45	0,00			1	1	1	1							1	13,73	13,73
	02:00	33,55	23,86	9,68	0,00			1	1	1	1								13,36	13,34
	03:00	31,88	21,89	10,00	0,00			1	1	1	1								12,75	12,74
	04:00	30,70	20,89	9,81	0,00				1	1	1	1							12,29	12,28
	05:00	30,39	25,06	5,32	0,00			1	1	1	1								6,32	10,36
	06:00	30,28	25,93	4,35	0,00			1	1	1	1								5,00	9,76
	07:00	31,71	23,48	8,22	0,00			1	1	1	1	1							10,37	11,16
	08:00	35,52	25,43	10,09	0,00			1	1	1	1								13,71	13,71
	09:00	38,01	27,53	10,48	0,00			1	1	1	1								13,73	13,73
	10:00	39,14	28,83	10,31	0,00			1	1	1	1								13,73	13,73
	11:00	40,45	29,95	10,50	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	12:00	41,80	31,38	10,42	0,00			1	1	1	1							2	13,73	13,73
	13:00	43,98	33,68	10,29	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	14:00	43,92	33,14	10,79	0,00			1	1	1	1	1	1					4	13,73	13,73
	15:00	43,13	32,01	11,12	0,00			1	1	1	1	1	1					4	13,73	13,73
	16:00	42,76	31,39	11,37	0,00			1	1	1	1	1	1					3	13,73	13,73
	17:00	43,94	32,44	11,50	0,00			1	1	1	1	1	1					3	13,73	13,73
	18:00	45,56	34,08	11,48	0,00			1	1	1	1	1	1					3	13,73	13,73
	19:00	45,63	33,89	11,74	0,00			1	1	1	1	1	1					3	13,73	13,73
	20:00	45,40	33,74	11,66	0,00			1	1	1	1	1	1					3	13,73	13,73
	21:00	43,26	31,47	11,79	0,00			1	1	1	1			1				4	13,73	13,73
	22:00	39,27	27,45	11,82	0,00			1	1	1	1							2	13,73	13,73
	23:00	36,07	24,35	11,73	0,00			1	1	1	1								13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Το διάστημα 05:00 με 07:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης