

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	31,00	23,14	7,86	0,00			1	1	1	1								11,86	11,82
	01:00	28,73	21,37	7,35	0,00			1	1	1	1								10,71	10,73
	02:00	26,96	19,19	7,77	0,00				1	1	1								10,81	10,80
	03:00	25,98	19,03	6,95	0,00				1	1	1								10,40	10,40
	04:00	25,53	18,65	6,88	0,00				1	1	1								10,22	10,21
	05:00	25,55	19,14	6,41	0,00				1	1	1								10,21	10,21
	06:00	25,13	18,56	6,57	0,00				1	1	1								9,96	9,96
	07:00	26,40	19,40	7,00	0,00				1	1	1								10,54	10,54
	08:00	27,73	21,19	6,54	0,00				1	1	1					1	1		11,08	11,08
	09:00	28,72	23,81	4,91	0,00				1	1	1						1		11,47	11,48
	10:00	30,08	24,89	5,19	0,00			1	1	1	1								10,91	10,87
	11:00	31,01	26,68	4,33	0,00			1	1	1	1								10,60	10,60
	12:00	31,93	27,27	4,66	0,00			1	1	1	1								11,39	11,39
	13:00	32,87	29,78	3,09	0,00			1	1	1	1							1	12,31	12,28
	14:00	32,06	29,88	2,18	0,00			1	1	1	1							2	11,08	11,07
	15:00	31,06	27,48	3,58	0,00			1	1	1	1							1	10,38	10,34
	16:00	32,10	26,18	5,92	0,00			1	1	1	1								11,56	11,55
	17:00	33,86	27,29	6,57	0,00			1	1	1	1							1	13,14	13,15
	18:00	36,70	30,45	6,25	0,00			1	1	1	1							4	13,72	13,72
	19:00	38,38	30,30	8,08	0,00			1	1	1	1							4	13,73	13,73
	20:00	40,27	30,45	9,83	0,00			1	1	1	1							4	13,73	13,73
	21:00	40,16	29,57	10,59	0,00			1	1	1	1							3	13,73	13,73
	22:00	37,22	30,08	7,14	0,00			1	1	1	1					2		3	13,71	13,70
	23:00	34,46	28,66	5,80	0,00			1	1	1	1							1	13,47	13,45

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης