

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	31,51	22,18	9,33	0,00			1	1	1	1								12,49	12,50
	01:00	29,06	21,54	7,52	0,00				1	1	1								11,65	11,64
	02:00	27,05	20,46	6,58	0,00				1	1	1								10,85	10,83
	03:00	25,95	20,91	5,03	0,00				1	1	1								10,38	10,38
	04:00	25,52	21,42	4,09	0,00				1	1	1								10,21	10,21
	05:00	25,60	20,95	4,65	0,00				1	1	1								10,24	10,24
	06:00	25,67	23,19	2,48	0,00			1	1	1	1								9,26	9,21
	07:00	28,00	25,53	2,47	0,00			1	1	1	1								7,69	7,68
	08:00	30,96	29,42	1,54	0,00			1	1	1	1						1		10,32	10,35
	09:00	33,15	31,55	1,60	0,00			1	1	1	1						4		11,18	11,15
	10:00	34,16	31,92	2,25	0,00			1	1	1	1						4		11,90	11,90
	11:00	35,61	33,30	2,32	0,00			1	1	1	1	1					4		12,30	12,26
	12:00	37,15	34,09	3,07	0,00			1	1	1	1	1					1		11,01	11,01
	13:00	38,70	34,70	3,99	0,00			1	1	1	1	1				1	1		12,85	12,83
	14:00	37,84	33,69	4,14	0,00			1	1	1	1	1					2		11,03	11,04
	15:00	36,74	32,30	4,44	0,00			1	1	1	1	1							10,75	10,73
	16:00	36,47	32,18	4,29	0,00			1	1	1	1	1							10,45	10,47
	17:00	37,65	34,65	3,00	0,00			1	1	1	1	1							11,58	11,58
	18:00	40,62	38,59	2,04	0,00			1	1	1	1	1					4		13,05	13,03
	19:00	42,35	41,01	1,33	0,00			1	1	1	1	1			1		4		13,20	13,16
	20:00	44,06	43,16	0,90	0,00			1	1	1	1	1			1		4		13,56	13,55
	21:00	43,33	42,29	1,04	0,00			1	1	1	1	1			1		4		13,71	13,68
	22:00	39,86	38,73	1,13	0,00			1	1	1	1	1				1	3		12,51	12,55
	23:00	36,71	36,25	0,46	0,00			1	1	1	1	1							10,72	10,64

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης