

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	33,05	32,85	0,20	0,00			1	1	1	1	1							7,52	7,48
	01:00	30,20	30,20	0,00	0,00			1	1	1	1	1							8,48	8,47
	02:00	27,88	27,88	0,00	0,00				1	1	1	1							7,24	7,23
	03:00	26,93	26,93	0,00	0,00				1	1	1	1							6,31	6,27
	04:00	26,47	26,47	0,00	0,00				1	1	1	1							5,81	5,80
	05:00	26,39	26,35	0,04	0,00				1	1	1	1							5,72	5,72
	06:00	26,80	26,73	0,07	0,00				1	1	1	1							6,14	6,16
	07:00	29,43	29,43	0,00	0,00				1	1	1	1							8,38	8,38
	08:00	32,90	32,90	0,00	0,00			1	1	1	1	1							7,55	7,57
	09:00	35,24	35,24	0,00	0,00			1	1	1	1	1				1		2	8,46	8,52
	10:00	36,79	36,76	0,04	0,00			1	1	1	1	1						3	9,74	9,73
	11:00	37,91	37,52	0,39	0,00			1	1	1	1	1						3	10,86	10,85
	12:00	38,69	38,40	0,29	0,00			1	1	1	1	1				1		3	11,60	11,58
	13:00	40,93	40,73	0,20	0,00			1	1	1	1	1				1		4	12,93	12,99
	14:00	39,96	39,77	0,19	0,00			1	1	1	1	1						4	12,18	12,17
	15:00	38,90	38,61	0,29	0,00			1	1	1	1	1						4	11,13	11,12
	16:00	37,98	37,65	0,33	0,00			1	1	1	1	1						4	10,12	10,06
	17:00	39,27	39,22	0,05	0,00			1	1	1	1	1						4	11,40	11,39
	18:00	42,41	42,39	0,02	0,00			1	1	1	1	1			1			4	12,85	12,82
	19:00	43,79	43,79	0,00	0,00			1	1	1	1	1			1			4	12,80	12,80
	20:00	45,23	45,17	0,07	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,42	13,43
	21:00	43,77	43,71	0,06	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,34	13,38
	22:00	39,74	39,68	0,06	0,00			1	1	1	1	1				2		4	12,73	12,71
	23:00	36,44	36,44	0,00	0,00			1	1	1	1	1						1	9,97	9,94

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης