

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	33,04	33,04	0,00	0,00			1	1	1	1	1							9,25	9,33
	01:00	29,92	29,92	0,00	0,00				1	1	1	1							9,27	9,21
	02:00	27,73	27,73	0,00	0,00				1	1	1	1							7,11	7,07
	03:00	26,72	26,72	0,00	0,00				1	1	1	1							6,07	6,08
	04:00	26,06	26,06	0,00	0,00				1	1	1	1							5,39	5,39
	05:00	26,31	26,31	0,00	0,00				1	1	1	1							5,64	5,63
	06:00	26,61	26,61	0,00	0,00				1	1	1	1							5,93	5,91
	07:00	29,57	29,57	0,00	0,00				1	1	1	1	1						8,53	8,52
	08:00	33,26	33,26	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1						7,76	7,74
	09:00	35,91	35,88	0,03	0,00			1	1	1	1	1	1						9,84	9,85
	10:00	37,14	36,98	0,15	0,00			1	1	1	1	1	1					1	11,05	11,06
	11:00	38,41	38,22	0,19	0,00			1	1	1	1	1	1					3	11,35	11,35
	12:00	40,50	40,24	0,26	0,00			1	1	1	1	1	1					4	12,90	12,90
	13:00	41,78	41,52	0,26	0,00			1	1	1	1	1	1					4	13,69	13,68
	14:00	41,57	41,16	0,41	0,00			1	1	1	1	1	1					4	13,60	13,60
	15:00	40,23	39,89	0,34	0,00			1	1	1	1	1	1					4	12,57	12,58
	16:00	39,59	38,98	0,60	0,00			1	1	1	1	1	1					4	11,97	11,98
	17:00	40,76	39,82	0,95	0,00			1	1	1	1	1	1					4	13,06	13,05
	18:00	42,86	42,03	0,83	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,55	13,56
	19:00	43,67	42,28	1,39	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,61	13,60
	20:00	44,58	43,10	1,48	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,69	13,70
	21:00	43,18	41,55	1,63	0,00			1	1	1	1	1	1		1			4	13,66	13,64
	22:00	40,14	37,94	2,20	0,00			1	1	1	1	1	1					3	13,04	13,03
	23:00	36,77	34,85	1,93	0,00			1	1	1	1	1	1					1	10,83	10,83

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης