

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	34,05	32,31	1,74	0,00			1	1	1	1	1							10,86	10,88
	01:00	31,14	29,47	1,67	0,00				1	1	1	1							10,56	10,51
	02:00	29,09	27,13	1,96	0,00				1	1	1	1							8,51	8,47
	03:00	27,87	26,08	1,79	0,00				1	1	1	1							7,25	7,25
	04:00	27,11	25,30	1,81	0,00				1	1	1	1							6,50	6,48
	05:00	27,34	23,34	4,00	0,00				1	1	1	1							7,88	7,91
	06:00	27,87	24,12	3,75	0,00			1	1	1	1	1				1			9,26	9,25
	07:00	30,59	26,90	3,70	0,00			1	1		1	1							10,15	10,17
	08:00	34,61	33,80	0,81	0,00			1	1		1	1			1	1		4	11,57	11,55
	09:00	38,23	37,87	0,36	0,00			1	1		1	1			1			4	11,88	11,87
	10:00	40,13	39,83	0,29	0,00			1	1		1	1			1			4	13,40	13,41
	11:00	42,58	42,05	0,52	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,57	13,56
	12:00	44,64	43,56	1,08	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,44	13,38
	13:00	47,10	45,69	1,40	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	12,75	12,76
	14:00	47,08	46,09	0,99	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	15:00	46,31	44,86	1,45	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,72	13,72
	16:00	45,54	43,24	2,30	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,59	13,60
	17:00	46,46	43,45	3,01	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	18:00	48,83	45,95	2,88	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	19:00	49,01	47,05	1,96	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	20:00	49,19	47,48	1,71	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	21:00	47,68	45,87	1,81	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,72	13,72
	22:00	43,49	41,20	2,29	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,27	13,24
	23:00	40,45	39,14	1,31	0,00			1		1	1	1		1				4	13,55	13,50

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης