

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	36,95	34,54	2,41	0,00			1		1	1	1		1				4	12,33	12,30
	01:00	33,99	32,67	1,32	0,00			1		1	1	1						4	11,80	11,73
	02:00	31,58	29,56	2,02	0,00			1		1	1	1						2	10,26	10,25
	03:00	30,10	27,58	2,52	0,00			1		1	1	1							9,55	9,53
	04:00	28,84	26,91	1,93	0,00			1		1	1	1							8,25	8,25
	05:00	28,53	26,16	2,37	0,00			1		1	1	1							8,04	8,03
	06:00	28,71	26,56	2,15	0,00			1		1	1	1							8,20	8,21
	07:00	31,08	29,47	1,61	0,00			1		1	1	1	1					2	9,98	9,99
	08:00	34,70	32,52	2,18	0,00			1		1	1	1	1					4	12,34	12,33
	09:00	37,45	35,68	1,77	0,00			1		1	1	1	1			1		4	11,97	12,00
	10:00	38,80	36,42	2,38	0,00			1		1	1	1	1			1		4	12,75	12,79
	11:00	40,66	38,76	1,91	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,49	13,41
	12:00	42,33	40,30	2,03	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	11,64	11,69
	13:00	45,01	42,67	2,35	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,71	13,71
	14:00	45,50	42,83	2,67	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,73	13,73
	15:00	45,58	42,95	2,63	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,73	13,73
	16:00	45,82	42,49	3,33	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,73	13,73
	17:00	46,91	44,87	2,03	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,73	13,73
	18:00	48,71	47,63	1,09	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,73	13,73
	19:00	48,83	47,61	1,22	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,73	13,73
	20:00	49,24	48,15	1,09	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,73	13,73
	21:00	47,31	46,64	0,67	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,73	13,73
	22:00	43,74	43,28	0,46	0,00			1	1	1	1	1	1			1		4	13,20	13,21
	23:00	41,01	40,06	0,96	0,00			1	1	1	1	1	1					4	13,08	13,01

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης