

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	37,81	37,56	0,24	0,00			1	1	1	1	1						4	10,29	10,27
	01:00	35,08	34,87	0,21	0,00			1	1	1	1	1							9,02	9,00
	02:00	32,81	32,21	0,60	0,00			1	1	1	1	1				2			8,66	8,63
	03:00	31,19	30,28	0,91	0,00			1	1	1	1	1				1			6,82	6,68
	04:00	30,09	29,32	0,76	0,00			1	1	1	1	1							4,08	4,09
	05:00	29,58	28,83	0,75	0,00			1	1	1	1	1							3,56	3,56
	06:00	29,64	28,95	0,69	0,00			1	1	1	1	1							4,49	4,51
	07:00	31,17	31,01	0,16	0,00			1	1	1	1	1							6,83	6,84
	08:00	34,15	34,12	0,03	0,00			1	1	1	1	1							8,04	8,07
	09:00	37,26	37,22	0,04	0,00			1	1	1	1	1						2	10,69	10,70
	10:00	38,55	38,53	0,02	0,00			1	1	1	1	1						3	11,35	11,36
	11:00	40,61	40,34	0,27	0,00			1	1	1	1	1						4	12,76	12,76
	12:00	42,46	41,90	0,56	0,00			1	1	1	1	1		1				4	12,05	12,05
	13:00	44,75	43,81	0,94	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,23	13,22
	14:00	45,10	44,28	0,82	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,51	13,48
	15:00	44,23	42,70	1,53	0,00			1	1	1	1	1		1				4	12,95	13,00
	16:00	43,69	41,87	1,81	0,00			1	1	1	1	1		1				4	12,44	12,44
	17:00	44,72	43,10	1,62	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,40	13,38
	18:00	45,90	44,32	1,58	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	19:00	46,10	43,92	2,18	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	20:00	46,87	44,01	2,86	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	21:00	44,98	41,57	3,40	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	22:00	42,18	39,21	2,97	0,00			1	1	1	1	1						3	13,71	13,71
	23:00	39,23	35,54	3,69	0,00			1	1	1	1	1							13,08	13,05

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης