

ΗΣ ΛΕΙΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	36,44	31,37	5,07	0,00			1	1	1	1	1							10,46	10,41
	01:00	33,96	29,38	4,59	0,00			1	1	1	1	1							11,63	11,66
	02:00	31,51	28,89	2,61	0,00				1	1	1	1							10,94	10,93
	03:00	30,23	28,73	1,50	0,00				1	1	1	1							9,65	9,63
	04:00	29,21	27,15	2,06	0,00				1	1	1	1							8,59	8,58
	05:00	28,71	26,27	2,44	0,00				1	1	1	1							8,09	8,08
	06:00	28,36	26,07	2,28	0,00				1	1	1	1							7,87	7,91
	07:00	29,68	27,48	2,20	0,00			1	1	1	1								9,23	9,23
	08:00	31,68	28,52	3,16	0,00			1	1	1	1	1							10,66	10,54
	09:00	33,53	30,94	2,59	0,00			1	1	1	1	1							8,79	8,78
	10:00	35,42	32,93	2,49	0,00			1	1	1	1	1							9,92	9,93
	11:00	37,95	35,91	2,04	0,00			1	1	1	1	1					1		11,74	11,74
	12:00	40,18	38,22	1,96	0,00			1	1	1	1	1					3		12,90	12,89
	13:00	42,48	39,32	3,15	0,00			1	1	1	1	1					4		13,72	13,72
	14:00	42,97	39,81	3,16	0,00			1	1	1	1	1					4		13,73	13,73
	15:00	43,55	39,94	3,62	0,00			1	1	1	1	1					4		13,73	13,73
	16:00	44,58	41,10	3,48	0,00			1	1	1	1	1					4		13,73	13,73
	17:00	46,19	43,45	2,73	0,00			1	1	1	1	1			1		4		13,73	13,73
	18:00	48,03	46,01	2,02	0,00			1	1	1	1	1			1		4		13,73	13,73
	19:00	47,20	42,47	4,73	0,00			1	1	1	1	1		1	1		4		13,73	13,73
	20:00	48,01	40,74	7,28	0,00			1	1		1	1		1	1		4		13,73	13,73
	21:00	48,06	42,34	5,71	0,00			1	1		1	1		1	1		4		13,73	13,73
	22:00	45,86	41,17	4,70	0,00			1	1		1	1		1	1		4		13,73	13,73
	23:00	43,11	40,66	2,45	0,00			1	1		1	1		1	1		4		13,26	13,19

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης