

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	39,57	36,88	2,69	0,00			1	1		1	1		1	1			4	12,43	12,41
	01:00	36,60	34,20	2,40	0,00			1	1		1	1			1			4	12,90	12,90
	02:00	34,38	31,34	3,04	0,00			1	1		1	1						4	12,14	12,08
	03:00	32,77	29,35	3,42	0,00			1	1		1	1						1	11,95	11,92
	04:00	31,51	28,19	3,33	0,00			1	1		1	1							10,87	10,86
	05:00	31,10	27,95	3,15	0,00			1	1		1	1							10,56	10,56
	06:00	31,09	27,41	3,68	0,00			1	1		1	1							10,57	10,58
	07:00	33,49	28,41	5,08	0,00			1	1		1	1							12,73	12,73
	08:00	36,04	30,21	5,83	0,00			1	1		1	1				2	1	3	13,53	13,52
	09:00	39,68	34,91	4,77	0,00				1		1	1	1			6		4	13,73	13,73
	10:00	40,89	37,41	3,48	0,00				1		1	1	1			6		4	13,73	13,73
	11:00	43,09	38,39	4,70	0,00				1		1	1	1			7		4	13,73	13,73
	12:00	45,57	39,26	6,31	0,00			1	1		1	1	1			5		4	13,73	13,73
	13:00	49,27	45,38	3,89	0,00			1	1		1	1	1			7		4	13,73	13,73
	14:00	51,24	47,94	3,30	0,00			1	1	1	1	1	1		1	5		4	13,72	13,72
	15:00	51,74	48,29	3,45	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	16:00	51,49	49,20	2,29	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	17:00	51,96	50,46	1,50	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	18:00	52,26	50,35	1,91	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	19:00	50,80	45,54	5,25	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	20:00	51,07	42,82	8,25	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	21:00	49,68	41,36	8,32	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	22:00	46,79	39,05	7,74	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	23:00	43,75	41,05	2,70	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Μερική διακοπή στο διάστημα 08:42-08:53 λόγω βλάβης στην μονάδα 66.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης