

ΗΣ ΛΕΞΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	40,54	39,03	1,52	0,00			1	1	1	1	1						4	12,83	12,81
	01:00	37,32	33,81	3,51	0,00			1	1	1	1	1						1	11,23	11,23
	02:00	34,78	31,76	3,02	0,00			1	1	1	1	1							8,86	8,83
	03:00	32,95	28,82	4,13	0,00			1	1	1	1	1							10,64	10,71
	04:00	31,70	28,09	3,61	0,00				1	1	1	1							11,09	11,08
	05:00	31,28	27,44	3,85	0,00				1	1	1	1							10,62	10,62
	06:00	31,37	26,71	4,66	0,00			1	1	1	1	1		1					9,33	9,33
	07:00	33,31	28,43	4,88	0,00			1	1			1						1	12,61	12,65
	08:00	37,11	32,63	4,48	0,00			1	1			1		1		1		4	13,62	13,59
	09:00	41,16	39,58	1,58	0,00			1	1	1	1	1		1				4	12,87	12,87
	10:00	42,79	40,55	2,24	0,00			1		1	1	1		1				4	13,73	13,73
	11:00	44,86	42,63	2,24	0,00			1		1	1	1		1		2		4	13,73	13,73
	12:00	47,18	41,87	5,31	0,00			1	1	1	1	1		1		1		4	13,73	13,73
	13:00	49,67	43,48	6,19	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	14:00	50,40	44,18	6,21	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	15:00	50,79	44,75	6,04	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	16:00	51,14	44,77	6,38	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	17:00	51,89	47,88	4,01	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	18:00	52,97	49,58	3,39	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	19:00	52,04	48,75	3,29	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	20:00	52,37	48,30	4,07	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	21:00	50,29	45,88	4,40	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	22:00	47,08	42,61	4,47	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	23:00	44,17	39,26	4,91	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα 8:30 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης