ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	40,41	36,53	3,88	0,00			1	1	1	1	1				5		4	13,61	13,58
	01:00	37,30	34,13	3,17	0,00			1	1		1	1				3		4	13,42	13,42
	02:00	34,61	33,53	1,08	0,00			1	1		1	1				1		4	12,22	12,22
	03:00	32,82	32,61	0,20	0,00			1	1		1	1						4	10,53	10,52
	04:00	31,56	31,23	0,32	0,00			1	1		1	1						4	9,33	9,32
	05:00	30,50	30,01	0,49	0,00			1	1		1	1						4	8,47	8,46
	06:00	29,03	28,37	0,66	0,00			1	1		1	1						4	7,13	7,12
	07:00	31,57	31,25	0,32	0,00			1	1		1	1		1	1	2		4	7,08	7,12
	08:00	37,12	36,93	0,19	0,00			1	1	1	1	1		1		2			8,87	8,89
	09:00	41,39	41,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		1			11,10	11,12
	10:00	43,24	43,24	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1					12,95	12,94
	11:00	45,36	45,34	0,02	0,00			1	1	1	1	1		1					13,70	13,69
	12:00	47,77	47,65	0,12	0,00			1	1	1	1	1		1	1				13,63	13,64
	13:00	50,31	49,79	0,51	0,00			1	1	1	1	1		1	1				13,73	13,73
	14:00	50,43	49,67	0,75	0,00			1	1	1	1	1		1	1				13,73	13,73
	15:00	49,93	48,83	1,09	0,00			1	1	1	1	1		1	1				13,73	13,73
	16:00	49,05	46,15	2,89	0,00			1	1	1	1	1		1	1				13,73	13,73
	17:00	48,95	45,66	3,30	0,00			1	1	1	1	1		1	1			1	13,73	13,73
	18:00	49,57	46,25	3,32	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,73	13,73
	19:00	48,67	44,40	4,27	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,65	13,65
	20:00	49,86	45,98	3,88	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	21:00	49,12	45,98	3,15	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	22:00	46,63	44,06	2,57	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,72	13,72
	23:00	43,77	40,53	3,24	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω βλάβης στο δίκτυο μεταξύ 05:45 – 08:10 και από 09:37.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης