

ΗΣ ΛΕΙΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	40,40	37,62	2,78	0,00			1	1	1	1	1						3	13,09	13,06
	01:00	37,19	34,15	3,04	0,00			1	1	1	1	1							11,07	11,03
	02:00	34,65	30,89	3,76	0,00			1	1	1	1	1							8,98	8,94
	03:00	32,73	27,96	4,78	0,00				1	1	1	1							12,08	12,06
	04:00	31,55	26,70	4,85	0,00				1	1	1	1							10,95	10,93
	05:00	31,09	26,65	4,44	0,00				1	1	1	1							10,47	10,49
	06:00	31,16	27,42	3,74	0,00				1	1	1	1							10,50	10,49
	07:00	33,58	30,16	3,41	0,00			1	1	1	1	1							10,39	10,39
	08:00	36,16	32,25	3,91	0,00			1	1	1	1	1		1		1	4		9,09	9,06
	09:00	39,59	35,68	3,92	0,00			1	1	1	1	1		1			1		10,76	10,83
	10:00	41,18	34,72	6,45	0,00			1	1	1	1	1		1					12,69	12,70
	11:00	43,09	38,16	4,93	0,00			1	1	1	1	1		1			2		13,62	13,62
	12:00	45,76	41,43	4,33	0,00			1	1	1	1	1		1			3		13,73	13,73
	13:00	49,03	46,28	2,75	0,00			1	1	1	1	1		1			4		13,73	13,73
	14:00	49,59	44,96	4,63	0,00			1	1	1	1	1		1			4		13,73	13,73
	15:00	49,28	45,03	4,25	0,00			1	1	1	1	1		1		1	4		11,87	13,68
	16:00	49,11	43,74	5,36	0,00			1	1	1	1	1		1			4		13,73	13,73
	17:00	49,38	44,84	4,54	0,00			1	1	1	1	1		1			4		13,73	13,73
	18:00	50,84	47,05	3,79	0,00			1	1	1	1	1		1	1		4		13,73	13,73
	19:00	49,58	45,77	3,82	0,00			1	1	1	1	1		1	1		4		13,61	13,62
	20:00	50,25	47,43	2,81	0,00			1	1	1	1	1		1	1		4		13,69	13,71
	21:00	47,80	44,29	3,51	0,00			1	1	1	1	1		1	1		4		13,20	13,17
	22:00	45,09	40,35	4,74	0,00			1	1	1	1	1					4		13,73	13,73
	23:00	42,63	39,13	3,50	0,00			1	1	1	1	1					4		13,68	13,63

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή έως 02:30 και μεταξύ 08:40 - 08:45λόγω βλάβης στο δίκτυο. Μερική διακοπή στο διάστημα 07:58-08:08 λόγω βλάβης στην μονάδα G10.Το διάστημα 8:30 με 15:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης