

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	31,25	21,35	9,91	0,00			1		1	1	1							12,11	12,07
	01:00	28,44	20,69	7,75	0,00			1		1	1	1							9,32	10,42
	02:00	26,78	22,21	4,57	0,00			1		1	1	1							4,75	7,65
	03:00	25,87	21,97	3,90	0,00			1		1	1	1							4,00	6,89
	04:00	25,38	21,48	3,90	0,00			1		1	1	1							4,00	6,52
	05:00	25,74	21,94	3,80	0,00			1		1	1	1							4,00	6,89
	06:00	26,25	22,36	3,89	0,00			1		1	1	1							4,00	6,99
	07:00	29,23	24,86	4,38	0,00			1		1	1	1							4,60	8,64
	08:00	32,04	24,96	7,08	0,00			1		1	1	1							7,59	11,48
	09:00	34,19	22,52	11,66	0,00			1		1	1	1							13,54	13,53
	10:00	35,02	23,47	11,55	0,00			1		1	1	1							13,71	13,71
	11:00	36,39	24,99	11,40	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	12:00	37,77	25,94	11,83	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	13:00	38,66	26,54	12,12	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	14:00	37,90	24,89	13,01	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	15:00	37,14	24,12	13,02	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	16:00	36,91	24,05	12,85	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	17:00	38,23	25,38	12,85	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	18:00	40,87	27,92	12,95	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	19:00	41,79	28,89	12,91	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	20:00	41,87	28,79	13,08	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	21:00	41,03	28,19	12,84	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	22:00	37,26	25,62	11,64	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	23:00	34,01	22,71	11,31	0,00				1	1	1	1							13,47	13,46

Τις πρώτες πρωινές ώρες τήρηση αυξημένης εφεδρείας, λόγω αυξημένων άεργων στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης