

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ΗΜΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΟΙΚ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	10,61	9,71	0,89			1	1	1							2,94	2,93
	01:00	9,91	8,57	1,34			1	1	1							2,22	2,19
	02:00	9,21	8,31	0,90	1	1	1	1								2,37	2,43
	03:00	8,71	8,07	0,64	1	1	1	1								2,23	2,22
	04:00	8,58	6,80	1,78	1	1	1	1								2,09	2,09
	05:00	8,44	6,81	1,63	1	1	1	1								1,99	2,00
	06:00	8,59	7,40	1,19	1	1	1	1								2,12	2,11
	07:00	9,36	7,58	1,78	1	1	1	1								2,77	2,78
	08:00	10,64	8,76	1,88			1	1	1							2,53	2,50
	09:00	11,40	9,45	1,95			1	1	1							3,02	3,04
	10:00	11,03	9,72	1,31			1	1	1							3,04	3,04
	11:00	10,62	9,53	1,09			1	1	1							3,04	3,04
	12:00	10,91	9,35	1,56			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	11,35	9,52	1,83			1	1	1							3,04	3,04
	14:00	11,16	9,76	1,41			1	1	1							3,04	3,04
	15:00	10,74	9,67	1,07			1	1	1							3,04	3,04
	16:00	10,64	9,99	0,65			1	1	1							3,04	3,04
	17:00	10,22	9,74	0,49			1	1	1							3,04	3,04
	18:00	10,38	10,05	0,33			1	1	1							3,04	3,04
	19:00	10,55	10,23	0,32			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	10,41	10,03	0,38			1	1	1							3,04	3,04
	21:00	10,04	9,93	0,12			1	1	1							3,04	3,04
	22:00	9,89	9,81	0,07			1	1	1							3,04	3,04
	23:00	10,08	9,97	0,11			1	1	1							2,91	2,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης