

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΘΙΚ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	9,67	9,11	0,56	1			1	1							2,09	2,08
	01:00	8,94	8,39	0,55	1			1	1							1,38	1,36
	02:00	8,26	7,62	0,64	1		1	1								2,03	2,16
	03:00	7,88	7,24	0,64	1		1	1								2,46	2,46
	04:00	7,72	7,36	0,36	1		1	1								2,31	2,31
	05:00	7,72	7,51	0,21	1	1	1	1								1,59	1,57
	06:00	7,90	7,47	0,43	1	1	1	1								1,40	1,40
	07:00	8,69	8,47	0,22	1	1	1	1								2,15	2,16
	08:00	9,81	9,65	0,15	1			1	1							1,88	1,84
	09:00	10,71	10,50	0,21	1			1	1							2,98	2,99
	10:00	11,20	10,87	0,33	1			1	1						1	3,04	3,04
	11:00	11,48	11,08	0,40	1			1	1						1	3,04	3,04
	12:00	11,59	11,04	0,55	1			1	1						1	3,04	3,04
	13:00	11,99	11,48	0,51	1			1	1						1	3,04	3,04
	14:00	11,75	11,20	0,55	1			1	1						1	3,04	3,04
	15:00	11,18	10,42	0,77	1			1	1						1	3,03	3,03
	16:00	9,57	9,09	0,48	1		1	1	1							1,12	1,05
	17:00	11,56	10,78	0,78	1		1	1	1							2,69	2,82
	18:00	12,17	11,36	0,80	1		1	1	1							3,03	3,03
	19:00	12,61	11,95	0,66	1	1	1	1	1							2,90	2,90
	20:00	13,11	12,37	0,74	1	1	1	1	1							3,03	3,03
	21:00	12,53	11,44	1,08	1	1	1	1	1							2,75	2,74
	22:00	11,49	10,65	0,83	1	1	1	1	1							1,93	1,92
	23:00	10,41	9,54	0,87			1	1	1							2,25	2,32

Το διάστημα 16:16 με 17:03 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή λόγω πυρκαγιάς.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης