

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	8,92	7,74	1,18		1					4	2,65
	01:00	8,19	7,01	1,18		1	1					2,65
	02:00	7,51	6,33	1,18		1	1					2,65
	03:00	7,21	6,03	1,18		1	1					2,65
	04:00	7,08	5,90	1,18		1	1					2,65
	05:00	6,67	5,49	1,18		1	1					2,65
	06:00	6,39	5,21	1,18		1	1					2,65
	07:00	7,00	5,82	1,18		1	1					2,65
	08:00	7,59	6,42	1,18		1	1				1	2,65
	09:00	8,04	6,86	1,18		1					4	2,65
	10:00	8,52	7,11	1,42		1					4	2,60
	11:00	8,67	6,06	2,61		1					4	2,65
	12:00	8,67	6,07	2,60		1					4	2,65
	13:00	9,00	6,40	2,60		1					4	2,65
	14:00	9,13	6,53	2,60		1					4	2,65
	15:00	9,03	6,42	2,61		1					4	2,65
	16:00	8,79	6,19	2,61		1					4	2,65
	17:00	8,84	6,28	2,57		1					4	2,65
	18:00	9,48	7,09	2,39		1					4	2,65
	19:00	9,86	7,47	2,38		1					5	2,65
	20:00	9,96	7,81	2,15		1					5	2,65
	21:00	10,33	8,23	2,10		1					5	2,65
	22:00	9,80	7,74	2,05		1					5	2,65
	23:00	9,10	7,33	1,77		1					5	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση