

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	8,65	6,92	1,72		1					4	2,65
	01:00	8,22	6,29	1,94		1	1					2,65
	02:00	7,91	5,89	2,02		1	1					2,65
	03:00	7,25	5,25	2,00		1	1					2,65
	04:00	7,03	5,01	2,02		1	1					2,65
	05:00	6,55	4,48	2,08			1			1		2,65
	06:00	6,73	4,71	2,01			1			1		2,65
	07:00	7,50	5,31	2,19			1			2		2,65
	08:00	7,99	5,61	2,38			1			2		2,65
	09:00	8,65	6,30	2,35			1				3	2,65
	10:00	9,12	6,83	2,29			1				4	2,65
	11:00	9,49	7,45	2,04			1				5	2,65
	12:00	9,62	7,44	2,17			1				5	2,65
	13:00	9,92	8,08	1,85			1				5	2,65
	14:00	9,46	7,80	1,66			1				6	2,65
	15:00	9,51	8,19	1,32			1				6	2,65
	16:00	9,07	7,97	1,10			1				6	2,65
	17:00	9,27	7,94	1,33			1				6	2,65
	18:00	9,99	8,75	1,24			1				6	2,65
	19:00	10,45	9,03	1,42			1				6	2,65
	20:00	10,59	9,46	1,14			1				6	2,65
	21:00	10,50	9,79	0,71			1				6	2,65
	22:00	10,78	10,40	0,38			1				7	2,65
	23:00	10,78	10,55	0,23			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση