

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Α Β Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	10,04	9,85	0,18			1				6	2,65
	01:00	9,50	9,00	0,50		1	1			1		2,65
	02:00	8,97	7,97	1,00		1	1					2,65
	03:00	8,66	6,86	1,80		1	1					2,65
	04:00	8,34	6,78	1,56		1	1					2,65
	05:00	7,91	6,56	1,34		1	1					2,65
	06:00	8,40	6,52	1,88		1	1					2,65
	07:00	9,38	7,81	1,56		1	1					2,65
	08:00	9,99	8,69	1,30		1	1			1		2,65
	09:00	10,43	8,73	1,71			1				5	2,65
	10:00	10,76	9,13	1,63			1				6	2,48
	11:00	11,17	10,22	0,94			1				7	1,20
	12:00	11,57	10,70	0,87			1				7	1,20
	13:00	11,73	10,84	0,89			1				7	1,20
	14:00	11,55	10,58	0,97			1				7	1,46
	15:00	11,66	10,26	1,40			1				7	1,80
	16:00	11,70	10,21	1,49			1				7	1,80
	17:00	11,69	10,27	1,43			1				7	1,80
	18:00	11,94	10,46	1,48			1				7	1,98
	19:00	12,29	10,76	1,53			1				7	2,65
	20:00	12,52	11,26	1,26			1			1	7	2,65
	21:00	12,60	11,72	0,88			1			1	7	2,65
	22:00	11,89	11,07	0,81			1			1	7	2,65
	23:00	11,33	10,70	0,63			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση