

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	10,44	9,87	0,57			1				6	2,65
	01:00	9,82	8,99	0,83		1	1			1		2,65
	02:00	9,31	7,77	1,53		1	1			1		2,65
	03:00	9,01	7,19	1,82		1	1					2,65
	04:00	8,80	7,03	1,77		1	1					2,65
	05:00	8,48	6,98	1,50		1	1					2,65
	06:00	8,74	7,46	1,28		1	1					2,65
	07:00	9,53	7,55	1,98		1	1					2,65
	08:00	10,00	7,76	2,24		1	1				1	2,65
	09:00	10,32	8,33	1,99			1				5	2,65
	10:00	11,31	9,20	2,12			1				6	2,65
	11:00	11,77	9,70	2,07			1			1	7	2,65
	12:00	12,20	9,96	2,24			1			1	7	2,65
	13:00	12,35	9,98	2,37		1					7	2,65
	14:00	12,31	10,13	2,19		1					7	2,65
	15:00	12,49	10,22	2,28		1					7	2,65
	16:00	12,37	10,15	2,22		1					7	2,65
	17:00	12,23	9,81	2,42		1					7	2,65
	18:00	12,76	10,39	2,37		1					7	2,65
	19:00	13,17	10,90	2,27		1					7	2,65
	20:00	13,57	11,55	2,02		1				1	7	2,65
	21:00	13,30	11,78	1,52		1				1	7	2,65
	22:00	12,73	11,36	1,37		1				2	7	2,65
	23:00	12,19	11,07	1,12		1				1	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση