

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Α Β Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	11,32	10,05	1,27		1				1	6	2,65
	01:00	10,45	9,33	1,13		1	1			2		2,65
	02:00	9,73	8,36	1,37		1	1			2		2,65
	03:00	9,49	8,22	1,28		1	1			1		2,65
	04:00	9,29	7,74	1,55		1	1			1		2,65
	05:00	9,02	7,19	1,83		1	1					2,65
	06:00	9,20	7,43	1,78		1	1					2,65
	07:00	9,89	8,02	1,87		1	1					2,65
	08:00	10,51	8,79	1,72		1	1			1	1	2,65
	09:00	11,00	9,25	1,75		1					7	2,65
	10:00	11,27	8,99	2,28		1					7	2,65
	11:00	12,05	9,72	2,34		1					7	2,65
	12:00	12,53	10,03	2,50		1					7	2,65
	13:00	12,95	10,74	2,21		1					7	2,65
	14:00	12,93	10,78	2,15		1					7	2,65
	15:00	12,82	10,49	2,33		1					7	2,65
	16:00	12,95	10,63	2,32		1					7	2,65
	17:00	12,84	10,65	2,19		1					7	2,65
	18:00	13,36	11,12	2,24		1					7	2,65
	19:00	13,53	11,30	2,23		1					7	2,65
	20:00	13,41	11,42	1,99		1					7	2,65
	21:00	13,10	11,40	1,70		1				1	7	2,65
	22:00	12,31	11,08	1,23		1					7	2,65
	23:00	11,87	10,34	1,53		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση