

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	10,77	9,91	0,86		1	1				6	2,65
	01:00	10,28	8,62	1,66		1	1			2		2,65
	02:00	9,64	7,69	1,96		1	1			1		2,65
	03:00	8,81	6,83	1,98		1	1					2,65
	04:00	7,92	6,32	1,60		1	1					2,65
	05:00	8,40	6,70	1,70		1	1					2,65
	06:00	8,72	6,73	1,99		1	1					2,65
	07:00	8,68	6,84	1,84		1	1					2,65
	08:00	10,10	8,65	1,45		1	1				1	2,65
	09:00	10,77	9,50	1,26		1					7	2,65
	10:00	11,18	9,67	1,52		1				1	7	2,65
	11:00	11,53	9,77	1,76		1				1	7	2,58
	12:00	11,87	10,69	1,18		1					7	2,47
	13:00	12,03	11,26	0,77		1				1	7	2,65
	14:00	12,12	11,35	0,77		1				1	7	2,65
	15:00	12,21	11,09	1,12		1				1	7	2,65
	16:00	11,97	11,18	0,79		1				1	7	2,65
	17:00	12,08	11,01	1,07		1				1	7	2,65
	18:00	12,47	11,45	1,02		1				1	7	2,65
	19:00	12,29	11,59	0,71		1				2	7	2,65
	20:00	12,17	11,86	0,31		1				1	7	2,65
	21:00	12,10	11,99	0,12		1				1	7	2,65
	22:00	11,41	11,40	0,01		1				1	7	2,65
	23:00	10,85	10,77	0,07		1				1	7	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση