

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	12,03	9,65	2,39		1	1				4	2,65
	01:00	11,26	8,83	2,43		1	1			2		2,65
	02:00	10,49	8,19	2,30		1	1			1		2,65
	03:00	10,08	7,82	2,25		1	1					2,65
	04:00	9,81	7,21	2,60		1	1					2,65
	05:00	9,40	6,79	2,61		1	1					2,65
	06:00	9,62	7,02	2,60		1	1					2,65
	07:00	10,38	7,79	2,59		1	1					2,65
	08:00	10,92	8,31	2,61		1	1					2,65
	09:00	11,66	9,07	2,59			1				6	2,65
	10:00	12,04	9,44	2,60			1				7	2,65
	11:00	12,13	9,53	2,59			1				7	2,65
	12:00	12,48	9,93	2,55			1				7	2,65
	13:00	12,59	10,10	2,49			1				7	2,65
	14:00	12,21	9,63	2,58			1				7	2,65
	15:00	12,24	9,65	2,59			1				7	2,65
	16:00	12,46	9,90	2,56			1				7	2,65
	17:00	12,56	9,97	2,59			1				7	2,65
	18:00	13,00	10,50	2,50			1				7	2,65
	19:00	13,33	10,97	2,36			1				7	2,65
	20:00	13,43	11,37	2,06			1				7	2,65
	21:00	13,18	11,24	1,94			1				7	2,65
	22:00	12,41	11,07	1,34			1				7	2,65
	23:00	12,03	10,58	1,46			1				7	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση