

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Α Β Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	10,19	10,19	0,00		1				2	6	2,65
	01:00	8,96	8,96	0,00		1				7	1	2,65
	02:00	8,49	8,49	0,00		1				6	1	2,65
	03:00	7,94	7,94	0,00		1				6		2,65
	04:00	6,63	6,63	0,00		1				5		2,65
	05:00	6,67	6,67	0,00		1				5		2,65
	06:00	5,95	5,95	0,00		1				5		2,65
	07:00	8,48	8,48	0,00		1				7		2,65
	08:00	10,05	10,05	0,00		1				1	7	2,65
	09:00	10,92	10,92	0,00		1					7	2,65
	10:00	11,50	11,50	0,00		1				1	7	2,65
	11:00	11,81	11,81	0,00		1				2	7	2,65
	12:00	12,23	12,23	0,00		1				3	7	2,65
	13:00	12,39	12,39	0,00		1				3	7	2,65
	14:00	12,49	12,49	0,00		1				3	7	2,65
	15:00	12,40	12,40	0,00		1				2	7	2,65
	16:00	12,28	12,28	0,00		1				2	7	2,65
	17:00	12,15	12,15	0,01		1				2	7	2,65
	18:00	12,69	12,67	0,02		1				2	7	2,65
	19:00	12,99	12,99	0,00		1				3	7	2,65
	20:00	13,41	13,41	0,00		1				3	7	2,65
	21:00	13,28	13,28	0,00		1				3	7	2,65
	22:00	12,46	12,46	0,00		1				3	7	2,65
	23:00	11,73	11,71	0,01		1				2	7	2,65

Το διάστημα 06:00 με 07:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση