

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	9,89	9,75	0,14		1	1				4	2,65
	01:00	9,00	8,95	0,05		1	1			1		2,65
	02:00	8,40	8,40	0,00		1	1			1		2,65
	03:00	8,20	8,19	0,01		1	1					2,65
	04:00	7,54	7,49	0,06		1	1					2,65
	05:00	6,82	6,81	0,01		1	1					2,65
	06:00	7,13	7,13	0,00		1	1					2,65
	07:00	8,17	8,17	0,00		1	1					2,65
	08:00	9,06	9,06	0,00			1				6	2,65
	09:00	9,28	9,25	0,03			1				7	2,65
	10:00	10,15	9,82	0,32			1				7	2,65
	11:00	9,72	9,24	0,48			1				7	2,65
	12:00	10,79	10,48	0,31		1	1				7	2,65
	13:00	11,57	11,50	0,07			1			1	7	2,65
	14:00	11,62	11,62	0,00			1			1	7	2,65
	15:00	11,88	11,88	0,00			1			2	7	2,65
	16:00	11,48	11,48	0,00			1			2	7	2,65
	17:00	10,97	10,97	0,00			1			1	7	2,65
	18:00	11,81	11,81	0,00			1			1	7	2,65
	19:00	12,26	12,26	0,00			1			2	7	2,65
	20:00	12,56	12,56	0,00			1			2	7	2,65
	21:00	12,28	12,28	0,00			1			3	7	2,65
	22:00	11,61	11,61	0,00			1			2	7	2,65
	23:00	11,18	10,98	0,20			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το διάστημα 11:27 με 12:15 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης δικτύου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση