

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ω Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	12,08	12,00	0,08		1	1			2	5	2,65
	01:00	11,13	10,91	0,22		1	1			4		2,65
	02:00	10,14	9,56	0,58		1	1			2	1	2,65
	03:00	10,13	9,16	0,97		1	1			1	1	2,65
	04:00	9,03	8,04	0,99		1	1					2,65
	05:00	9,08	7,84	1,24		1	1			1		2,65
	06:00	9,58	7,93	1,66		1	1					2,65
	07:00	10,78	8,93	1,85		1	1			2		2,65
	08:00	10,80	8,96	1,84		1	1			2		2,65
	09:00	11,92	10,41	1,51			1			1	6	2,65
	10:00	12,58	11,03	1,55			1			1	7	2,65
	11:00	13,15	11,20	1,95			1			2	7	2,65
	12:00	13,38	11,88	1,50			1			2	7	2,65
	13:00	13,62	11,67	1,95			1			2	7	2,65
	14:00	13,70	11,64	2,06			1			2	7	2,65
	15:00	13,60	12,28	1,32			1			2	7	2,65
	16:00	12,89	11,74	1,15			1			3	7	2,19
	17:00	13,05	12,08	0,98			1			3	7	1,20
	18:00	14,03	12,64	1,38			1			3	7	2,29
	19:00	14,18	12,23	1,95			1			3	7	2,65
	20:00	14,51	12,27	2,24			1			3	7	2,65
	21:00	14,08	11,74	2,34			1			2	7	2,65
	22:00	13,53	11,49	2,04			1			2	7	2,65
	23:00	13,02	11,19	1,84			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση