

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	10,04	8,86	1,18		1	1				5	2,65
	01:00	9,38	8,20	1,18		1	1					2,65
	02:00	8,77	7,60	1,18		1	1					2,65
	03:00	8,57	7,39	1,18		1	1					2,65
	04:00	8,51	7,34	1,17		1	1					2,65
	05:00	8,30	7,17	1,13		1	1					2,65
	06:00	8,32	7,19	1,13		1	1					2,65
	07:00	9,50	8,32	1,18		1	1					2,65
	08:00	10,14	8,96	1,18		1	1			2		2,65
	09:00	9,99	8,81	1,18		1					6	2,65
	10:00	11,08	9,91	1,18		1					7	2,65
	11:00	11,58	10,40	1,18		1					7	2,65
	12:00	11,79	10,62	1,18		1					7	2,65
	13:00	11,83	10,65	1,18		1				1	7	2,65
	14:00	11,77	10,59	1,18		1				1	7	2,65
	15:00	11,58	10,40	1,18		1				1	7	2,65
	16:00	11,62	10,44	1,18		1				1	7	2,65
	17:00	11,66	10,48	1,18		1				1	7	2,65
	18:00	11,96	10,78	1,18		1					7	2,65
	19:00	12,51	11,33	1,18		1				1	7	2,65
	20:00	12,06	10,88	1,18		1				1	7	2,65
	21:00	10,82	9,64	1,18		1					7	2,65
	22:00	10,17	8,99	1,18		1					6	2,65
	23:00	9,52	8,34	1,18		1					6	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση