

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	3,49	2,61	0,89	1	1	1	1	1				0,94	0,97
	01:00	3,24	2,28	0,96	1	1	1	1					1,01	1,00
	02:00	3,11	2,26	0,86	1	1	1	1					0,88	0,87
	03:00	2,98	2,36	0,62	1	1	1	1					0,74	0,74
	04:00	2,80	2,30	0,50	1	1	1	1					0,57	0,56
	05:00	2,80	2,37	0,43	1	1	1	1					0,56	0,56
	06:00	2,79	2,30	0,49	1	1	1	1					0,54	0,55
	07:00	3,15	2,54	0,61	1	1	1	1					0,84	0,83
	08:00	3,36	2,44	0,92	1	1	1				1		1,10	1,10
	09:00	3,54	2,52	1,03	1	1	1				1		1,19	1,19
	10:00	3,87	3,01	0,85	1	1	1				1		1,19	1,18
	11:00	3,97	3,21	0,75	1	1	1	1			1		1,14	1,14
	12:00	3,99	3,39	0,60	1	1	1	1			1		1,17	1,17
	13:00	4,02	3,61	0,41	1		1	1	1		1		1,19	1,18
	14:00	3,80	3,22	0,58	1		1	1	1		1		1,01	1,00
	15:00	3,92	2,91	1,01	1		1	1	1		1		1,10	1,10
	16:00	3,87	2,82	1,05	1		1	1	1		1		1,08	1,08
	17:00	3,98	3,17	0,81	1		1	1	1		1		1,16	1,16
	18:00	4,14	3,71	0,43	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	19:00	4,33	3,87	0,46	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	20:00	4,45	3,97	0,48	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	4,47	4,12	0,35	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	4,22	3,98	0,24	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	23:00	3,97	3,74	0,23	1		1	1	1		1		1,15	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης