

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	3,51	3,19	0,33	1		1	1	1				1,04	1,06
	01:00	3,27	2,89	0,38	1		1	1	1				1,04	1,04
	02:00	3,07	2,84	0,23	1		1	1	1				0,84	0,84
	03:00	2,93	2,55	0,38	1		1	1	1				0,70	0,70
	04:00	2,84	2,43	0,40	1		1	1	1				0,59	0,59
	05:00	2,76	2,36	0,40	1		1	1	1				0,53	0,53
	06:00	2,76	2,57	0,19	1		1	1	1				0,28	0,32
	07:00	3,07	2,90	0,17	1		1	1	1			1	0,28	0,34
	08:00	3,29	3,29	0,00	1	1	1	1	1			1	0,00	0,36
	09:00	3,48	3,47	0,01	1	1	1	1	1			1	0,25	0,48
	10:00	3,78	3,76	0,02	1	1	1	1				1	1,03	0,99
	11:00	3,96	3,63	0,32	1	1	1	1			1	1	0,76	0,76
	12:00	3,96	3,69	0,26	1	1	1	1			1	1	0,76	0,76
	13:00	4,03	4,01	0,02	1	1	1	1			1	1	0,84	0,83
	14:00	3,92	3,88	0,04	1	1	1	1			1	1	0,72	0,73
	15:00	3,83	3,74	0,09	1	1	1	1			1	1	0,63	0,63
	16:00	3,78	3,77	0,02	1	1	1	1			1	1	0,59	0,59
	17:00	3,75	3,74	0,01	1	1	1	1			1	1	0,54	0,54
	18:00	3,85	3,85	0,00	1	1	1	1			1	1	0,64	0,64
	19:00	4,08	4,08	0,00	1	1	1	1			1	1	0,88	0,88
	20:00	4,14	4,14	0,00	1	1	1	1			1	1	0,93	0,93
	21:00	4,20	4,20	0,00	1	1	1	1			1	1	1,00	1,00
	22:00	3,99	3,99	0,00	1	1	1	1		1	1	1	0,96	0,96
	23:00	3,65	3,65	0,00	1	1	1	1		1			0,87	0,86

Το H/Z βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία στο διάστημα από 06:30 έως 09:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης