

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	3,31	3,31	0,00	1	1	1	1		1			0,52	0,52
	01:00	3,09	3,09	0,00	1	1	1	1		1			0,55	0,60
	02:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1			1			0,73	0,73
	03:00	2,83	2,83	0,00	1	1	1			1			0,60	0,60
	04:00	2,71	2,71	0,00	1	1	1			1			0,48	0,47
	05:00	2,69	2,69	0,00	1	1	1			1			0,45	0,45
	06:00	2,71	2,69	0,02	1	1	1			1			0,47	0,47
	07:00	3,10	3,05	0,04	1	1	1			1			0,84	0,84
	08:00	3,47	3,34	0,14	1	1	1			1		1	0,85	0,84
	09:00	3,78	3,55	0,23	1	1	1			1		1	1,10	1,10
	10:00	4,11	4,01	0,10	1	1	1			1		1	1,20	1,20
	11:00	4,25	4,14	0,11	1	1	1			1	1	1	1,07	1,07
	12:00	4,24	4,08	0,16	1	1	1			1	1	1	1,04	1,04
	13:00	4,31	4,22	0,09	1	1	1			1	1	1	1,10	1,10
	14:00	4,34	4,22	0,12	1	1	1			1	1	1	1,13	1,13
	15:00	4,26	4,19	0,07	1	1	1			1	1	1	1,06	1,06
	16:00	4,26	4,19	0,07	1	1	1			1	1	1	1,05	1,05
	17:00	4,32	4,25	0,08	1	1	1			1	1	1	1,12	1,11
	18:00	4,54	4,45	0,09	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,66	4,34	0,32	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,67	4,35	0,32	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,72	4,40	0,32	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,50	4,08	0,42	1	1	1			1	1	1	1,16	1,16
	23:00	4,23	4,05	0,18	1	1	1	1		1	1		1,05	1,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης