

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	3,79	3,40	0,39	1	1	1	1		1			1,01	1,00
	01:00	3,34	2,83	0,52	1	1	1	1		1			0,56	0,55
	02:00	3,38	2,92	0,46	1	1	1	1		1			0,58	0,58
	03:00	3,26	2,95	0,31	1	1	1	1		1			0,74	0,77
	04:00	3,03	2,66	0,36		1	1	1		1			0,80	0,79
	05:00	3,04	2,56	0,48		1	1	1		1			0,80	0,80
	06:00	3,05	2,49	0,55		1	1	1		1			0,81	0,81
	07:00	3,41	2,52	0,89		1	1	1		1			1,01	1,01
	08:00	3,63	3,01	0,62		1	1	1				1	1,11	1,12
	09:00	3,88	3,14	0,73	1	1	1	1				1	1,20	1,19
	10:00	4,18	3,34	0,84	1	1	1	1			1	1	1,17	1,17
	11:00	4,26	3,58	0,68	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,35	3,86	0,50	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,31	3,52	0,78	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,28	3,20	1,08	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,29	3,17	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	4,30	3,18	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	17:00	4,41	3,29	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,64	3,58	1,06	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	4,73	3,69	1,05	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	20:00	4,86	3,77	1,09	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	21:00	4,76	4,00	0,75	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	22:00	4,50	3,66	0,85	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	23:00	4,22	3,52	0,70	1	1	1	1	1		1		1,00	1,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης