

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	3,81	3,38	0,43	1	1	1	1	1				0,95	1,01
	01:00	3,72	3,32	0,39	1	1	1	1	1				0,92	0,92
	02:00	3,48	3,24	0,25	1	1	1	1	1				0,69	0,69
	03:00	3,30	3,07	0,23	1	1	1	1	1				0,52	0,51
	04:00	3,18	2,79	0,38	1	1	1	1					0,78	0,83
	05:00	3,13	2,98	0,15	1	1	1	1					0,89	0,89
	06:00	3,16	3,08	0,08	1	1	1	1					0,92	0,92
	07:00	3,39	3,21	0,18	1		1	1			1	1	0,93	0,93
	08:00	3,75	3,46	0,29	1		1	1			1	1	1,09	1,09
	09:00	3,89	3,80	0,09	1	1	1				1	1	1,17	1,15
	10:00	4,31	4,12	0,19	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,52	4,29	0,23	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,50	4,29	0,21	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,51	4,41	0,11	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,48	4,30	0,18	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,44	4,32	0,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	16:00	4,48	4,42	0,05	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	17:00	4,59	4,58	0,02	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	18:00	4,71	4,69	0,02	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	19:00	4,62	4,61	0,02	1	1	1	1	1		1		1,19	1,19
	20:00	4,92	4,92	0,00	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	4,90	4,90	0,00	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	4,65	4,65	0,00	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	23:00	4,36	4,36	0,00	1	1	1	1	1		1		1,02	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης