

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	4,19	3,86	0,33		1	1	1	1	1			1,15	1,16
	01:00	3,91	3,33	0,58		1	1	1	1	1			1,11	1,11
	02:00	3,69	3,06	0,62		1	1	1	1	1			0,89	0,89
	03:00	3,37	3,00	0,37		1	1	1	1	1			0,58	0,58
	04:00	3,26	3,05	0,21		1	1	1	1				0,94	0,98
	05:00	3,20	3,03	0,17		1	1	1	1				0,96	0,96
	06:00	3,15	2,54	0,61		1	1	1	1				0,91	0,92
	07:00	3,46	2,69	0,77		1	1	1	1				1,11	1,12
	08:00	3,75	2,74	1,01		1	1	1	1			1	1,13	1,11
	09:00	4,06	3,23	0,83	1	1	1	1			1		1,18	1,17
	10:00	4,37	3,53	0,84	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	11:00	4,48	3,97	0,51	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	12:00	4,59	4,39	0,19	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	13:00	4,52	4,33	0,20	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	14:00	4,61	3,77	0,83	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	15:00	4,37	3,97	0,40	1	1	1	1			1	1	1,14	1,14
	16:00	4,36	4,22	0,13	1	1	1	1			1	1	1,11	1,11
	17:00	4,52	4,39	0,13	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	18:00	4,76	4,52	0,24	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	4,78	4,49	0,29	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	4,99	4,42	0,57	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	21:00	4,89	4,67	0,22	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	4,70	4,45	0,25	1	1	1	1			1	1	1,17	1,17
	23:00	4,42	4,14	0,28	1	1	1	1	1		1		1,15	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης