

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	4,10	3,78	0,32	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	3,86	3,53	0,33	1	1	1	1	1				1,07	1,06
	02:00	3,65	2,76	0,89	1	1	1		1				1,11	1,12
	03:00	3,28	2,39	0,89	1	1	1		1				1,06	1,04
	04:00	3,33	2,31	1,02	1	1	1		1				1,09	1,09
	05:00	3,26	2,29	0,97	1	1	1		1				1,03	1,02
	06:00	3,24	2,26	0,98	1	1	1		1				1,02	1,01
	07:00	3,31	2,59	0,72	1	1	1		1				0,99	0,99
	08:00	3,87	3,02	0,85	1	1	1					1	1,18	1,16
	09:00	3,99	3,21	0,78	1	1	1				1	1	1,19	1,20
	10:00	4,29	3,30	0,98	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,51	3,55	0,96	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,53	3,45	1,08	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,58	3,82	0,76	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,55	3,55	1,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,36	3,36	1,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	4,56	3,44	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	17:00	4,67	3,55	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,88	3,75	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	5,03	3,91	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	20:00	5,12	4,00	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,03	3,91	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,82	3,70	1,12	1	1	1			1	1	1	1,19	1,19
	23:00	4,54	3,42	1,12	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης