

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	3,99	2,93	1,06	1	1		1	1	1			1,14	1,13
	01:00	3,82	2,90	0,92	1	1			1	1			1,15	1,16
	02:00	3,61	2,64	0,97	1	1			1	1			1,20	1,20
	03:00	3,48	2,37	1,11	1	1			1	1			1,20	1,20
	04:00	3,26	2,29	0,97	1	1			1	1			1,03	1,02
	05:00	3,25	2,29	0,96	1	1			1	1			1,01	1,01
	06:00	3,26	2,30	0,96	1	1			1	1			1,02	1,02
	07:00	3,49	2,48	1,01	1	1			1	1			1,19	1,18
	08:00	3,66	2,62	1,04	1	1			1			1	1,16	1,17
	09:00	3,85	2,87	0,98	1	1	1		1			1	1,17	1,16
	10:00	4,32	3,28	1,04	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,41	3,36	1,05	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,63	3,51	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,63	3,51	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,62	3,49	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,19
	15:00	4,46	3,34	1,12	1		1			1	1	1	1,19	1,19
	16:00	4,53	3,41	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,61	3,49	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,63	3,51	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,94	3,85	1,09	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,13	4,18	0,95	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,19	4,17	1,02	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,99	3,89	1,11	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,62	3,55	1,07	1		1	1	1	1	1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης