

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	4,26	3,39	0,87	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	4,02	3,11	0,90	1		1	1	1	1			1,18	1,18
	02:00	3,79	2,87	0,93	1		1	1	1	1			1,13	1,13
	03:00	3,60	2,65	0,95	1		1		1	1			1,20	1,20
	04:00	3,29	2,52	0,78	1		1		1	1			1,06	1,06
	05:00	3,21	2,51	0,70	1		1		1	1			0,98	0,97
	06:00	3,12	2,39	0,73	1		1		1	1			0,88	0,88
	07:00	3,41	2,70	0,71	1		1		1	1			1,10	1,09
	08:00	3,79	3,12	0,66	1	1	1				1	1	1,18	1,18
	09:00	4,15	3,41	0,74	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	10:00	4,40	3,55	0,85	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,49	3,64	0,85	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,83	3,79	1,04	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,82	3,97	0,85	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,82	4,19	0,63	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,79	4,22	0,57	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,76	3,79	0,98	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,80	3,68	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,02	4,05	0,97	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,28	4,23	1,04	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,40	4,71	0,69	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,37	4,96	0,41	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,15	4,80	0,35	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,80	4,05	0,75	1	1	1	1		1	1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης