

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	4,73	4,11	0,62	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	4,36	3,44	0,92	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	02:00	4,04	3,09	0,95	1	1	1	1	1				1,18	1,18
	03:00	3,87	3,01	0,86	1	1	1	1	1				1,08	1,07
	04:00	3,74	2,80	0,95	1	1	1	1					1,12	1,13
	05:00	3,68	2,58	1,10	1	1	1	1					1,20	1,20
	06:00	3,62	2,66	0,96	1	1	1	1					1,20	1,20
	07:00	3,87	2,87	1,00	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	08:00	4,19	3,10	1,08	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	09:00	4,36	3,44	0,92	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	10:00	4,73	3,75	0,98	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,63	3,72	0,91	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,68	3,59	1,09	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,99	3,95	1,04	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,92	4,13	0,79	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	15:00	4,87	3,75	1,11	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	16:00	4,87	3,75	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	17:00	4,99	3,86	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	18:00	5,10	3,97	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	5,35	4,23	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	5,68	4,56	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	5,57	4,49	1,09	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	5,36	4,24	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	23:00	5,03	4,01	1,02	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης