

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
ΕΡΕΥΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	4,49	3,69	0,80	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	4,24	3,21	1,03	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	02:00	4,02	2,94	1,08	1	1	1	1	1				1,19	1,19
	03:00	3,83	2,76	1,07	1	1	1		1				1,19	1,19
	04:00	3,53	2,46	1,07	1	1	1		1				1,19	1,19
	05:00	3,58	2,91	0,67	1	1	1		1				1,20	1,20
	06:00	3,57	2,64	0,93	1	1	1		1				1,20	1,20
	07:00	3,80	2,78	1,02	1	1	1		1				1,20	1,20
	08:00	4,05	3,26	0,80	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	09:00	4,21	3,33	0,88	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	10:00	4,52	3,53	0,99	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	11:00	4,69	3,57	1,11	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	12:00	4,72	3,61	1,12	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	13:00	4,85	3,72	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	14:00	4,64	3,52	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,78	3,65	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	16:00	4,73	3,60	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	17:00	4,74	3,61	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	18:00	5,05	3,93	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	19:00	5,24	4,12	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	20:00	5,55	4,43	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	5,27	4,15	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,93	3,81	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,19	1,18
	23:00	4,38	3,31	1,07	1	1	1	1	1				1,12	1,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης