

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	3,42	2,74	0,68	1	1	1		1	1			0,89	0,92
	01:00	3,22	2,40	0,82	1	1	1		1				1,00	0,99
	02:00	3,06	2,28	0,78	1	1	1		1				0,82	0,82
	03:00	2,94	2,24	0,70	1	1	1		1				0,71	0,70
	04:00	2,83	2,25	0,58	1	1	1		1				0,59	0,58
	05:00	2,81	2,24	0,57	1	1	1		1				0,57	0,57
	06:00	2,82	2,13	0,69	1	1	1						0,81	0,83
	07:00	3,01	2,31	0,70	1	1	1					1	1,03	1,02
	08:00	3,21	2,44	0,76	1	1	1					1	1,09	1,09
	09:00	3,34	2,55	0,79	1	1	1					1	1,18	1,17
	10:00	3,58	2,63	0,95	1	1	1					1	1,20	1,20
	11:00	3,74	2,76	0,97	1	1	1					1	1,20	1,20
	12:00	3,82	3,22	0,60	1	1	1					1	1,20	1,20
	13:00	3,73	2,67	1,06	1	1	1					1	1,20	1,20
	14:00	3,68	2,57	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	15:00	3,58	2,46	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	16:00	3,54	2,45	1,09	1	1	1					1	1,20	1,20
	17:00	3,61	2,50	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	18:00	3,84	2,76	1,08	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	19:00	4,23	3,16	1,08	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	20:00	4,38	3,39	0,99	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	21:00	4,24	3,45	0,79	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	22:00	3,93	3,01	0,92	1	1	1	1				1	1,12	1,09
	23:00	3,56	3,02	0,54	1	1	1	1	1				0,77	0,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης