

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	3,22	2,71	0,51		1	1	1	1				0,83	0,87
	01:00	2,98	2,33	0,66		1	1	1	1				0,76	0,75
	02:00	2,84	2,34	0,50		1	1	1	1				0,60	0,60
	03:00	2,71	2,24	0,47		1	1	1	1				0,47	0,47
	04:00	2,58	2,30	0,28		1	1	1	1				0,35	0,34
	05:00	2,52	2,39	0,13		1	1	1	1				0,28	0,28
	06:00	2,54	2,23	0,32		1	1	1					0,76	0,79
	07:00	2,83	2,22	0,60		1	1	1					0,99	0,99
	08:00	3,07	2,54	0,53	1		1	1				1	1,01	1,02
	09:00	3,37	3,02	0,36	1		1	1				1	1,17	1,17
	10:00	3,58	3,43	0,15	1	1	1				1	1	1,06	1,05
	11:00	3,67	3,39	0,28	1	1	1				1	1	1,03	1,03
	12:00	3,69	3,04	0,65	1	1	1				1	1	1,04	1,04
	13:00	3,87	3,00	0,87	1	1	1				1	1	1,19	1,19
	14:00	3,91	3,09	0,82	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	3,90	3,33	0,57	1	1	1				1	1	1,18	1,18
	16:00	3,85	3,34	0,51	1	1	1				1	1	1,18	1,18
	17:00	3,95	3,85	0,10	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,01	3,91	0,09	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	4,45	4,42	0,03	1	1	1	1			1	1	1,19	1,18
	20:00	4,75	4,58	0,17	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	21:00	4,72	4,53	0,18	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	4,24	4,06	0,18	1	1	1	1			1	1	1,17	1,17
	23:00	3,94	3,69	0,25	1	1	1	1		1			1,08	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης