

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	3,59	3,54	0,05	1	1	1	1		1			0,81	0,80
	01:00	3,34	3,34	0,00	1	1	1	1		1			0,55	0,55
	02:00	3,03	3,03	0,00	1	1	1	1		1			0,42	0,44
	03:00	2,88	2,88	0,00	1	1		1		1			0,63	0,63
	04:00	2,88	2,88	0,01	1	1		1		1			0,66	0,64
	05:00	2,87	2,86	0,01	1	1		1		1			0,63	0,63
	06:00	2,85	2,83	0,02	1	1		1		1			0,61	0,61
	07:00	3,08	3,05	0,03	1	1		1		1		1	0,72	0,74
	08:00	3,40	3,40	0,00	1	1				1		1	1,17	1,18
	09:00	3,67	3,65	0,02	1	1	1			1		1	1,07	1,07
	10:00	3,95	3,95	0,00	1	1	1			1		1	1,20	1,20
	11:00	4,17	4,17	0,00	1	1	1			1		1	1,17	1,17
	12:00	4,06	4,06	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,29	4,28	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,24	4,24	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,18	4,18	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	4,10	4,09	0,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	17:00	4,19	4,17	0,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,45	4,45	0,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	4,60	4,55	0,04	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,81	4,71	0,09	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,58	4,54	0,04	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,28	4,28	0,00	1	1	1		1		1	1	0,99	0,92
	23:00	3,90	3,90	0,00	1	1	1		1	1	1		0,68	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης