

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	3,52	3,52	0,00	1	1	1		1	1			0,74	0,73
	01:00	3,24	3,24	0,00	1	1	1		1	1			0,56	0,59
	02:00	3,03	3,03	0,00	1		1		1	1			0,79	0,79
	03:00	2,92	2,92	0,00	1		1		1	1			0,68	0,68
	04:00	2,79	2,79	0,00	1		1		1	1			0,55	0,55
	05:00	2,77	2,77	0,00	1		1		1	1			0,54	0,53
	06:00	2,73	2,73	0,00	1		1		1	1			0,48	0,49
	07:00	3,16	3,16	0,00	1		1		1	1			0,82	0,85
	08:00	3,42	3,42	0,00	1		1		1			1	1,11	1,10
	09:00	3,58	3,58	0,00	1		1		1		1	1	0,94	0,94
	10:00	3,97	3,97	0,00	1		1		1		1	1	1,18	1,18
	11:00	3,92	3,92	0,00	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	12:00	4,09	4,09	0,00	1		1		1		1	1	1,19	1,19
	13:00	4,18	4,17	0,01	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	14:00	3,99	3,95	0,04	1		1		1		1	1	1,19	1,18
	15:00	4,07	4,00	0,07	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	16:00	4,00	3,95	0,05	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	17:00	4,06	4,00	0,06	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	18:00	4,35	4,27	0,08	1	1	1		1		1	1	1,19	1,19
	19:00	4,52	4,48	0,04	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,76	4,75	0,01	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,60	4,57	0,03	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,22	4,17	0,05	1	1	1		1		1	1	1,06	1,07
	23:00	3,93	3,84	0,09	1	1	1	1	1		1		1,07	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης