

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	3,60	3,45	0,15	1	1	1	1	1				0,82	0,81
	01:00	3,26	3,15	0,11	1	1	1	1	1				0,52	0,55
	02:00	3,01	2,89	0,12	1	1	1	1					0,76	0,77
	03:00	2,98	2,82	0,16	1	1	1	1					0,75	0,74
	04:00	2,86	2,60	0,26	1	1	1	1					0,64	0,62
	05:00	2,60	2,27	0,33	1	1	1	1					0,36	0,36
	06:00	2,89	2,55	0,34	1	1	1	1					0,64	0,65
	07:00	3,21	2,90	0,31	1	1	1	1					0,89	0,88
	08:00	3,56	3,26	0,30	1	1	1	1				1	0,91	0,92
	09:00	3,83	3,58	0,25	1	1	1	1				1	1,12	1,12
	10:00	4,25	4,01	0,24	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	11:00	4,39	4,08	0,31	1	1	1	1			1	1	1,19	1,19
	12:00	4,47	4,14	0,33	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	13:00	4,46	4,14	0,32	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	14:00	4,45	4,20	0,24	1	1	1	1			1	1	1,19	1,19
	15:00	4,21	3,77	0,43	1	1	1	1			1	1	1,01	1,01
	16:00	4,40	4,06	0,34	1	1	1	1			1	1	1,15	1,16
	17:00	4,50	4,26	0,24	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	18:00	4,71	4,51	0,21	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	5,00	4,81	0,18	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	5,15	4,81	0,34	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,95	4,62	0,33	1	1	1	1	1		1	1	1,14	1,14
	22:00	4,67	4,50	0,17	1	1	1	1	1		1		1,14	1,14
	23:00	4,39	4,27	0,12	1	1	1	1	1		1		1,08	1,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης