

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	3,99	3,74	0,25	1	1	1	1	1				1,16	1,15
	01:00	3,75	3,56	0,20	1	1	1	1	1				0,97	0,96
	02:00	3,47	3,34	0,13	1	1	1	1	1				0,68	0,68
	03:00	3,32	3,19	0,13	1	1	1	1	1				0,52	0,52
	04:00	3,21	3,13	0,08	1	1	1	1	1				0,59	0,64
	05:00	3,11	2,97	0,14	1	1	1		1				0,87	0,87
	06:00	3,03	2,94	0,10	1	1	1		1				0,80	0,79
	07:00	3,22	3,12	0,10	1	1	1		1				0,85	0,85
	08:00	3,70	3,67	0,03	1	1	1		1			1	1,05	1,05
	09:00	3,99	3,96	0,03	1	1	1		1			1	1,11	1,09
	10:00	4,39	4,33	0,05	1	1	1		1		1	1	1,16	1,16
	11:00	4,38	4,37	0,02	1	1	1		1		1	1	1,16	1,15
	12:00	4,41	4,31	0,09	1	1	1		1		1	1	1,15	1,15
	13:00	4,58	4,49	0,09	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	14:00	4,50	4,46	0,03	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,38	4,37	0,00	1	1	1		1		1	1	1,14	1,13
	16:00	4,36	4,32	0,04	1	1	1		1		1	1	1,11	1,12
	17:00	4,50	4,48	0,02	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	18:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	19:00	4,96	4,96	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,17	1,18
	20:00	5,06	5,06	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,18	1,18
	21:00	5,00	5,00	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,18	1,18
	22:00	4,69	4,69	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,11	1,12
	23:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1	1	1		1		1,07	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης