

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	3,96	3,96	0,00	1	1	1	1	1				1,13	1,13
	01:00	3,70	3,70	0,00	1	1	1	1	1				0,91	0,91
	02:00	3,41	3,40	0,00	1	1	1	1	1				0,82	0,87
	03:00	3,33	3,32	0,00	1	1	1	1					1,09	1,09
	04:00	3,07	3,07	0,00	1	1	1	1					0,84	0,84
	05:00	3,01	3,00	0,01	1	1	1	1					0,76	0,76
	06:00	2,94	2,91	0,04	1	1	1	1					0,71	0,71
	07:00	3,29	3,28	0,00	1	1	1	1			1		0,81	0,77
	08:00	3,54	3,54	0,00	1	1	1	1			1		0,72	0,73
	09:00	3,93	3,93	0,00	1	1	1	1			1		1,03	1,03
	10:00	4,32	4,31	0,01	1	1	1	1			1	1	1,11	1,11
	11:00	4,47	4,47	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,17	1,16
	12:00	4,39	4,39	0,00	1		1	1	1		1	1	1,17	1,17
	13:00	4,52	4,52	0,00	1		1	1	1		1	1	1,20	1,20
	14:00	4,57	4,57	0,00	1		1	1	1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,41	4,41	0,00	1		1	1	1		1	1	1,18	1,18
	16:00	4,45	4,45	0,00	1		1	1	1		1	1	1,19	1,19
	17:00	4,41	4,41	0,00	1		1	1	1		1	1	1,17	1,17
	18:00	4,57	4,57	0,00	1		1	1	1		1	1	1,20	1,20
	19:00	4,73	4,72	0,01	1		1	1	1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,96	4,95	0,02	1		1	1	1	1	1	1	1,19	1,18
	21:00	4,81	4,80	0,02	1		1	1	1	1	1	1	1,05	1,05
	22:00	4,44	4,42	0,01	1		1	1	1	1	1	1	0,90	0,91
	23:00	3,95	3,93	0,01	1		1	1	1	1	1		0,90	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης