

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	3,61	3,61	0,00	1		1	1	1	1			0,82	0,82
	01:00	3,44	3,44	0,00	1		1	1	1	1			0,65	0,65
	02:00	3,12	3,12	0,00	1		1	1		1			0,70	0,74
	03:00	2,93	2,93	0,00	1		1	1		1			0,69	0,69
	04:00	2,91	2,84	0,06	1		1	1		1			0,67	0,67
	05:00	2,81	2,74	0,08	1		1	1		1			0,57	0,57
	06:00	2,88	2,71	0,17	1		1	1		1			0,64	0,64
	07:00	3,10	3,02	0,08	1		1	1		1			0,80	0,79
	08:00	3,32	3,17	0,15	1		1	1		1	1	1	0,61	0,61
	09:00	3,51	3,37	0,14	1			1		1	1	1	0,87	0,87
	10:00	3,84	3,73	0,10	1	1		1		1	1	1	0,86	0,82
	11:00	4,04	3,93	0,11	1	1		1		1	1	1	0,83	0,83
	12:00	4,15	3,94	0,21	1	1		1		1	1	1	0,94	0,95
	13:00	4,12	3,95	0,17	1	1		1		1	1	1	0,92	0,91
	14:00	4,05	3,78	0,26	1	1		1		1	1	1	0,95	0,96
	15:00	4,11	3,84	0,26	1	1	1	1			1	1	1,08	1,07
	16:00	4,12	3,86	0,26	1	1	1	1			1	1	0,91	0,92
	17:00	4,21	3,98	0,23	1	1	1	1			1	1	1,00	1,00
	18:00	4,46	4,24	0,22	1	1	1	1			1	1	1,15	1,14
	19:00	4,77	4,40	0,37	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	4,97	4,47	0,51	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	21:00	4,93	4,41	0,52	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	4,75	4,25	0,51	1	1	1	1	1		1	1	1,18	1,18
	23:00	4,39	4,05	0,34	1	1	1	1	1				1,18	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης